



ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ
ТОВ "ЄВРО-ТИСК"
Акредитований у Національному агентстві з акредитації України
(атестат акредитації № 10146 від 12.01.2022 р.)



№ 07.005C

10146

Серія AB

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ/CERTIFICATE OF CONFORMITY

Згідно статті 24 розділ VI Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" від 15.01.2015 р. за № 124-VIII

Зареєстрований у Реєстрі ТОВ "ЄВРО-ТИСК" за № UA.TS.10146.0607.02-22

Зарегистрирован в Реестре ООО "ЕВРО-ТИСК" под №

Registration number №

Термін дії з 06 липня 2022 р. до 05 липня 2025 р.

Срок действия с по

Term of validity from to

Продукція

Продукция/

Description of products

Насоси теплові торговельної марки «Wolf»
(ідентифікація згідно Додатку)

Повна назва, тип, вид, марка, (товарний знак)
Полноназвание, тип, вид, марка, торговая марка (товарный знак)/
(complete product name, type, kind, model, merchandise mark (trademark))

8418

(код(и) УКТ ЗЕД; ДК 016)
(код(ы) ТН ВЭД; ДК 016)
(UKTZED code (s), DK 016)

Відповідає вимогам

Соответствует требованиям

Comply with the requirement

ДСТУ EN 378-2:2017 Холодильні установи та теплові насоси.
Безпечність та екологічні вимоги. Частина 2. Проектування, спорудження,
випробування, маркування та документація п. 6.3.4, 6.4.5, 10.1.1, 10.2.2,
ДСТУ EN ISO 12100:2016 Безпечність машин.

Загальні принципи проектування оцінювання ризиків та зменшення ризиків

(назва та позначення нормативних документів)/(name and denotation of normative documents)

Виробник(и) продукції

Изготовитель продукции

Manufacturer

«Wolf GmbH»
Industriestr. 1, D-84048 Mainburg, Німеччина

Сертифікат видано

Сертификат выдан

Certificate is issued on

«Wolf GmbH»
Industriestr. 1, D-84048 Mainburg, Німеччина

Схема сертифікації

Схема сертификации

Certification system

3 (сертифікація серійної продукції)

Додаткова інформація

Дополнительная информация

Additional information

Сертифікат поширюється на продукцію, що виготовляється серійно
Додаток є невід'ємною частиною сертифіката

Сертифікат видано органом з оцінки
відповідності

Сертификат выдан органом по оценке соответствия

Certificate is issued by the conformity assessment body

ТОВ "ЄВРО-ТИСК", 61057, м. Харків, вул. Пушкінська, 32,
корп.3, Код ЄДРПОУ 36625992, тел/факс (057) 706-46-30,
тел. 757-81-59, 757-81-60. www.tysk.com.ua

На підставі

На основании

Test report reference/ examination of
technical documentation

Висновок від 01.07.2022р., за результатами
робіт з оцінки відповідності продукції
(ТОВ "ЄВРО-ТИСК", 61057, м. Харків, вул. Пушкінська, 32, корп.3,
Код ЄДРПОУ 36625992, тел/факс (057) 706-46-30)

Керівник органу з оцінки відповідності

Руководитель органа по оценке соответствия/

Head of conformity assessment body

М.П./М.П./Stamp

Ф.20UA редакція від 01.02.2019 р.



О.Е.Сердюков

(ініціали, прізвище)
(инициалы, фамилия)/
(initials, family name)





ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ
ТОВ "ЄВРО-ТИСК"
Акредитований у Національному агентстві з акредитації України
(атестат акредитації № 10146 від 12.01.2022 р.)



№07.005Д

10146

СеріяADD

ДОДАТОК

ДО СЕРТИФІКАТУ ВІДПОВІДНОСТІ ATTACHMENT TO CERTIFICATE OF CONFORMITY

Згідно статті 24 розділ VI Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" від 15.01.2015 р. за № 124-VIII

Зареєстрований у Реєстрі ТОВ "ЄВРО-ТИСК" за № UA.TS.10146.0607.02-22

Зареєстрований в Реєстрі ООО "ЕВРО-ТИСК" под №

Registration number №

Термін дії з 06 липня 2022 р. до 05 липня 2025 р.

Срок действия по

Term of validity from to

Насоси теплові торговельної марки «Wolf»:

CHA-07/400V, CHA-10/400V, BWL-1S-05, BWL-1S-07, BWL-1S-10, BWL-1S-14, BWL-1S-16,
BWL-1SB-05, BWL-1SB-07, BWL-1SB-10, BWL-1SB-14, BWL-1SB-16

Ідентифікаційний опис типу, моделей

№	Найменування параметрів	Одиниця виміру	Типовий представник	Типовий представник
			BWL-1S-05/230V	CHA-10
Потужність нагріву / коефіцієнт перетворення (COP)				
1	При A2/W35 у відповідності з EN 14511	кВт/-	3,4 / 3,7	5,75 / 4,65
2	При A7/W35 у відповідності з EN 14511	кВт/-	5,2 / 4,9	4,10 / 5,72
3	При A-7/W35 у відповідності з EN 14511	кВт/-	5,1 / 2,9	7,95 / 2,88
4	Діапазон потужності для A2 / W35	кВт	1,9 – 6,6	3,0 – 10,0
Потужність охолодження / показник енергоефективності (EER)				
5	при A35/W7 у відповідності з EN 14511	кВт/-	4,5 / 2,5	4,81 / 4,04
6	при A35/W18 у відповідності з EN 14511	кВт/-	6,1 / 3,5	6,01 / 5,92
7	Діапазон потужності для A35 / W18	кВт	1,6 – 6,9	4,3 – 10,0

Керівник органу з оцінки відповідності

Руководитель органа по оценке соответствия
Head of conformity assessment body



М.П./М.П./Stamp

Ф.21. UA редакція від 01.02.2019 р

О.Е. Сердюков

(ініціали, прізвище)

(инициалы,
фамилия)/
(initials,
familyname)

