



ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ
ТОВ "ЄВРО-ТИСК"
ПРИЗНАЧЕНИЙ МІНІСТЕРСТВОМ ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
ВИМОГАМ ТЕХНІЧНИХ РЕГЛАМЕНТІВ
(ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ НОМЕР ПРИЗНАЧЕНОГО ОРГАНУ UA.TR.089.)
АКРЕДИТОВАНИЙ У НАЦІОНАЛЬНОМУ АГЕНСТВІ З АКРЕДИТАЦІЇ
УКРАЇНИ
(АТЕСТАТ АКРЕДИТАЦІЇ № 10146 від 12.01.2022 р.)



UA.TR.089

(номер призначеного органу, унікальна форма знаку)

Серія AA

№ 07.003C

СЕРТИФІКАТ CERTIFICATE

Зареєстровано у Реєстрі ТОВ "ЄВРО-ТИСК" за № UA.TR.089. 0706.01-22

Зарегистрирован в Реестре ООО "ЕВРО-ТИСК" под. №

Registration number №

Термін дії з 06 липня 2022 р. до 05 липня 2026 р.

Срок действия с по

Term of validity from to

Продукція

Продукция

Description of products

Котли настінні газові (конденсаційного типу)
для опалення та одержання гарячої води
(ідентифікація згідно Додатку)

8403

Відповідає вимогам

Соответствует требованиям

Comply with the requirement

ТЕХНІЧНОГО РЕГЛАМЕНТУ приладів, що працюють на газоподібному паливі
(затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 липня 2018 р. N 814),
згідно ДСТУ 4059-2001, ДСТУ EN15502-1:2017, ДСТУ prEN 483:2003, ДСТУ EN 677-2001

(назва та позначення нормативних документів)/
(название и обозначение нормативных документов)/(reference standards and directives)

Виробник(и) продукції

Изготовитель продукции

Manufacturer

«WolfGmbH»
Industriestr. 1, D-84048 Mainburg, Німеччина

Сертифікат видано

Сертификат выдан

Certificate is issued on

«WolfGmbH»
Industriestr. 1, D-84048 Mainburg, Німеччина

Модуль оцінки відповідності

Модуль оценки соответствия

Conformity assessment module

Додаткова інформація

Дополнительная информация

Additional information

В (експертиза типу)

Умови чинності сертифікату: сертифікат чинний – до закінчення строку дії у разі відсутності змін до нормативної документації на продукцію, в конструкції та технологію виготовлення, внесення змін сировини, матеріалів та комплектувальних виробів. Технічну документацію згідно додатку 2 п. 10, 11 ТЕХНІЧНОГО РЕГЛАМЕНТУ приладів, що працюють на газоподібному паливі, зберігає заявник.
(Додаток є невід'ємною частиною сертифікату)

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності

Сертификат выдан органом по оценке соответствия

Certificate is issued by the conformity assessment body

ТОВ "ЄВРО-ТИСК", 61057, м. Харків, вул. Пушкінська, 32,
корп.3, Код ЄДРПОУ 36625992, тел/факс (057) 706-46-30,
тел. 757-81-59, 757-81-60. www.tysk.com.ua

На підставі

На основании

Test report reference/ examination of technical documentation

Рішення UA.TR.089/04-1 від 01.07.2022р.,
(ТОВ "ЄВРО-ТИСК", 61057, м. Харків, вул. Пушкінська, 32, корп.3,
Код ЄДРПОУ 36625992, тел/факс (057) 706-46-30),

Керівник органу з оцінки відповідності

Руководитель органа по оценке соответствия/

Head of conformity assessment body

М.П./М.П./Stamp

Ф.00.16 TR редакція від 18.07.2019 р.



О. Е. Сердюков

(ініціали, прізвище)

(инициалы, фамилия)

(initials, family name)





ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ
ТОВ "ЄВРО-ТИСК"
ПРИЗНАЧЕНИЙ МІНІСТЕРСТВОМ ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
ВИМОГАМ ТЕХНІЧНИХ РЕГЛАМЕНТІВ
(ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ НОМЕР ПРИЗНАЧЕНОГО ОРГАНУ UA.TR.089.)
АКРЕДИТОВАНИЙ У НАЦІОНАЛЬНОМУ АГЕНСТВІ З АКРЕДИТАЦІЇ УКРАЇНИ
(АТЕСТАТ АКРЕДИТАЦІЇ № 10146 від 12.01.2022 р.)



UA.TR.089

(номер призначеного органу, унікальна форма знаку)

Серія AA

№ 07.020Д

ДОДАТОК

ДО СЕРТИФІКАТУ
ATTACHMENT TO CERTIFICATE

Зареєстровано у Реєстрі ТОВ "ЄВРО-ТИСК" за № UA.TR.089. 0706.01-22

Registration number №

Термін дії 06 липня 2022 р. до 05 липня 2026 р.

Term of validity from to

Котли настіні газові (конденсаційного типу) для опалення та одержання гарячої води типів та моделей:

FGB-24, FGB-28, FGB-35, FGB-K-24, FGB-K-28, FGB-K-35, CGB-2-14, CGB-2-20, CGB-2-24,
CGB-2K-20, CGB-2K-24, CGW-2-14/100L, CGW-2-20/120L, CGW-2-24/140L, CGB-2-38, CGB-2-55, CGB-2-75,
CGB-2-100, CGB-50, CGB-75, CGB-100

Ідентифікаційний опис типу

Котли газові настіні (конденсаційного типу):

№	Найменування параметрів	Одиниця виміру	Типовий представник		
			FGB-24	CGB-2-24	CGW-2-14/100L
1	Корисна потужність	кВт	23,30	23,80	13,50
2	ККД при 100%-м навантаженні (80/60°C)	%	97,7	98	98
3	Тиск подачі газу	мбар	20	20	20
4	Розрахунковий тиск ГВП	бар	-	-	10
5	Робоча температура води (ГВП/Опалення)	°C	85	75	75
6	Тиск в системі опалення	бар	3	3	3
7	Водяний об'єм ГВП	л	-	-	44
8	Загальна вага	кг	27	33	54

Керівник органу з оцінки відповідності

Руководитель органа по оценке соответствия/
Head of conformity assessment body

М.П./М.П./Stamp

Ф.00.16 TR редакція від 18.07.2019 р.



О. Е. Сердюков

(ініціали, прізвище)
(инициалы, фамилия)/
(initials, familyname)

Відомості про автентичність сертифікатів можна перевірити в
базі даних органу з оцінки відповідності
ТОВ «Євро-ТИСК», що розміщена www.tysk.com.ua

